

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2018**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die

<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Kraftwerk Haim KG** E-Control-Nr. **101**
 AT-Nummer **AT005210**

	2016	2017	2018	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	4,17	0,77	8,99	4,64
ASIDI	2,05	0,21	3,87	2,04

Internet Seite der Veröffentlichung:

<http://www.kraftwerkhaim.at>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom